



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte
Telefon: +49 (0) 2304-96109-0
Telefax: +49 (0) 2304-96109-88
eMail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de

FLUKE®

TPS FLEX 36 Flexible Stromzange

Allgemeine Daten	
Messbereich per Software auswählbar	30 bis 3000 A 60 bis 6000 A
Spitzenstrom für sinusförmige Ströme	10 kA 19 kA
Grundfehler	100%
Frequenzbereich	45 Hz bis 3,0 kHz
Betriebsspannung	300 V CAT IV
Phasenfehler	0,5°
Öffnung der Klemmbacken	Länge: 91 cm Kabel: 4 m

Fehler in % des Messbereichs bei 23 °C ± 2 K, 74 °F ± 2 K, für 48 bis 65 Hz
Phasenwinkelfehler bei Nennstrom
Imax: Maximalstrom ohne Zeitlimit (für AC- und DC-Shunts)

*Bei den Preisen handelt es sich um empfohlene Verkaufspreise ohne MwSt.