TESTOCOM 2/12

Basis-Set Artikel-Nr.: 0200
o.Abb. mit SUB-D am Signalgeber Basis-Set Artikel-Nr.: 0210

Prüfen von Leitungen bis zu 12 Adern mit nur einem Signalgeber



Bei Verwendung von einem Signalgeber werden immer die zwei kontaktierten Adern im Display angezeigt.

Durch einfaches Umschalten am Anzeigeteil wird die Signalgeber-nummer (Codierung) angezeigt.

Prüfen von Leitungen mit mehr als 12 Adern mit zwei oder mehreren Signalgebern. (Bis zu 160 Adern über Referenzader)



TESTOCOM 2/12 S

Basis-Set Artikel-Nr.: 0200-S
o.Abb. mit SUB-D am Signalgeber Basis-Set Artikel-Nr.: 0210-S

Prüfen von Leitungen mit mehr als 12 Adern mit zwei oder mehreren Signalgebern. (Bis zu 160 Adern über Referenzader)



PEWA
Messtechnik GmbH
Weidenweg 21
58239 Schwerte
Telefon: +49 (0) 2304-96109-0
Telefax: +49 (0) 2304-96109-88
eMail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de