

# 900.108 Prüfgerät HSP 13



PEWA  
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21  
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0  
Fax: 02304-96109-88  
E-Mail: [info@pewa.de](mailto:info@pewa.de)  
Homepage : [www.pewa.de](http://www.pewa.de)

Dieses Gerät wird bei der Wartung von Wandhydranten und zum Abdrücken von formstabilen und synthetischen Löschschläuchen eingesetzt. Messung von Ruhedruck und Fließdruck durch eingebautes Prüfrohr und Manometer. Im Lieferumfang enthalten ist: 2 x formstabile Schläuche mit C-Kupplung 1m lang, 1 x Übergangsstück C auf D.

## Technische Daten

<b>Gewicht:</b>	15 kg
<b>Wassertank:</b>	60 ltr.
<b>Entwässerungsvorrichtung:</b>	1 1/4"
<b>Prüfrohr mit:</b>	Entwässerungshahn, Absperrkugelhahn
<b>Prüfpumpe:</b>	handbetätigte Kolbenpumpe
<b>Fahrgestell:</b>	auf Rollen
<b>Staufach:</b>	zur Werkzeugaufnahme
<b>Anschlusschlauch:</b>	fest montiert